



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1965/12

22 августа 2012 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Кузин Юрий Эдуардович, рассмотрев протокол № 01/132 от 09 августа 2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская ул., д. 5; д. 7, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» (далее – Общество).

Адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Петергофская, д. 13.

Банковские реквизиты: ИНН 7819309041, р/с 40702810122000002627 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОГРН 1089847236247 от 07.06.2008 г.

С участием

Исполнительное Лицо № 4600002

УСТАНОВИЛ

22 июня 2012 года в ходе проведения проверки по соблюдению требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила), по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская ул., д. 5; д. 7, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Штрак Л.В. выявлены следующие нарушения пунктов Правил:

ул. Самсониевская. д. 7 (с 16-30 до 16-45):

- п.2.6.2. Правил: при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период не устранены неисправности: фасадов, крыш, перекрытий в технических помещениях, внутридомовой системы электроснабжения;
- п.2.6.2. Правил: не устранены неисправности отмостки здания, а именно: отмостка не приведена в технически исправное состояние с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от фасада здания;
- п.4.2.3.1., п.4.2.3.2., п.4.2.3.3., п.4.2.1.3. Правил: не устранены местные разрушения облицовки, штукатурки цокольной части фасада, допускается дальнейшее развитие, поврежденные места не восстановлены;
- п.4.2.1.11. Правил: отметы водосточных труб установлены с упором в тротуар, вместо требуемых 20 - 40 см выше уровня тротуара;
- п.4.6.1.1., п.4.6.1.23., п.4.6.1.26. Правил: не обеспечено исправное состояние конструкций кровли и системы водоотвода, не обеспечена защита от увлажнения конструкций здания, от протечек кровли, на лестничной клетке и квартирах верхнего этажа имеются протечки;
- п. 4.6.1.2. Правил: не устранены ослабления гребней и фальцев в кровельном покрытии, имеются свищи и пробоины в рядовом покрытии;

- п.4.6.1.13. Правил: не обеспечено сопряжение кровельного покрытия со стенами и вентиляционными блоками;

- п.3.3.4. Правил: чердачные помещения захламлены строительным и бытовым мусором, допускается сушка белья.

ул. Самсониевская, д. 5 (с 16-45 до 16-55):

- п.4.2.4.2., п.4.2.4.3. Правил: не обеспечено правильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных плит, ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; при обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов не приняты срочные меры по предупреждению дальнейшего развития деформаций, а именно: с целью предотвращения разрушения краев балконной плиты или трещин между балконной плитой и стенами из-за попадания атмосферной влаги, металлический слив должен устанавливаться в паз коробки, ширина его должна быть не менее 1,5 толщины плиты и он должен быть заведен под гидроизоляционный слой;

- п.4.2.3.1., п.4.10.2.7. Правил: не обеспечена защита конструкций стен от увлажнения, на фасаде здания наблюдается разрушение штукатурного слоя наружных стен.

Дома по адресам: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская ул., д. 5; д. 7, находятся в управлении Общества (договор № 27 от 31.03.2010 г.).

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

Согласно Уставу, утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол от 09.11.2009 г.), целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммунальных услуг

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

До рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективных причин невозможности соблюдения требований Правил или принятие всех зависящих мер для недопущения нарушения законодательства установлено не было

Общество имело возможность и было обязано выполнить требования законодательства.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилого дома.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить штраф в сумме 11000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга

Ю.Э.Кузин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

Ф. И. О.

Дата