

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-21- 179**  
**о назначении административного наказания**

«06» апреля 2012 года

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9  
(место составления)

Я, государственный инспектор Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору  
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

Беспалов Александр Владимирович

рассмотрел в 12 часов 00 минут «06» апреля 2012 года по адресу: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9,

(указывается время и дата рассмотрения, адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-21- 177, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В., протокол № 2-21- 178, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В., протокол № 2-21- 179, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В.,

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица  
(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество: Сорокин Александр Иванович.
  2. Дата и место рождения: 02.04.1963 г.р., д. Ольховка, Новгородского района, Новгородской обл.
  3. Адрес места регистрации: Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Лени Голикова, д. 6/1, кв. 10.
  4. Место работы, учебы: ООО «Жилкомсервис г. Петродворца».
  5. Занимаемая должность, заработная плата: генеральный директор, 45000 рублей.
  6. Семейное положение: женат, на иждивении несовершеннолетних детей нет.
  7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 40 08 № 469725, выдан ТП № 25 отделом УФМС России по Санкт-Петербург и Ленинградской области в Кировском районе г. Санкт-Петербурга, 13.05.2008 года.
  8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: постановление № 2-21-132 от 29.03.2012 года, административное наказание в виде предупреждения по ч. 1 ст. 20. 4 КоАП РФ.
- (указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

Материалами установлено, что 02.04.2012 г. (с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.), 06.04.2012 г. (с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.), на основании распоряжения начальника ОНД Петродворцового района Санкт-Петербурга № 2-21-188 от «16» марта 2012 года, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – жилого многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис г. Петродворца», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 16.

06.04.2012 года составлен акт проверки № 2-21-188, по результатам которой выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03, утверждены приказом МЧС России № 313 от 18.06.2003 года, зарегистрированы в Минюсте России 27.06.2003 г., регистрационный номер № 4838), СНИП 2.07.01-89\*, СНИП 21-01-97\*,

(указываются время, место нарушения, существо нарушения, статьи, пункты нормативных актов, требования которых нарушены)

а именно:

1. С восточной стороны здания отсутствует подъезд пожарных машин для доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру, а так же осуществлена посадка деревьев с южной и восточной стороны здания. -п. 23 ППБ 01-03; прил. № 1, п. 2\*, табл. 4, п. 4.12 СНИП 2.07.01-89\*
  2. Отсутствует ограждение на кровле здания в соответствии с ГОСТ 25772.-п. 3 ППБ 01-03; п. 8.11 СНИП 21-01-97\*
  3. Не проведены испытания наружной пожарной лестницы.-п. 41 ППБ 01-03
  4. Не проведена проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.-п. 3 ППБ 01-03; п. 5.5.12 «Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм тех. эксплуатации жилищного фонда»
- подвал**
5. Допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильников.-п.60 ППБ 01-03

6. Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.-п. 60 ППБ 01-03
7. Допускается эксплуатация глухих решеток на прямых у окон подвалов. Пряжки у оконных проемов не очищены от мусора и других предметов (металлические решетки, защищающие указанные пряжки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа).-п. 40, п. 44 ППБ 01-03

#### **парадная № 1**

8. Наружное освещение у входа в парадную находится в неисправном состоянии.-п. 27 ППБ 01-03
9. Выход на чердак из лестничной клетки, не оборудован противопожарной дверью 2-го типа.-п. 3 ППБ 01-03; п. 8.4\* СНИП 21-01-97\*
10. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (в тамбуре).-п. 60 ППБ 01-03
11. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (2 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
12. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (3 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
13. На путях эвакуации для отделки стен используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)-п. 3 ППБ 01-03;п. 6.25\* СНИП 21-01-97\*
14. Предел огнестойкости площадок и козлов лестничного марша менее R 45-п. 3 ППБ 01-03; п. 5.18\* табл. 4\* СНИП 21-01-97\*

#### **парадная № 2**

15. Выход на чердак из лестничной клетки, не оборудован противопожарной дверью 2-го типа.-п. 3 ППБ 01-03;п. 8.4\* СНИП 21-01-97\*
16. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (в тамбуре).-п. 60 ППБ 01-03
17. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (1 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
18. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (2 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
19. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (3 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
20. На путях эвакуации для отделки стен используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)-п. 3 ППБ 01-03;п. 6.25\* СНИП 21-01-97\*
21. Предел огнестойкости площадок и козлов лестничного марша менее R 45-п. 3 ППБ 01-03;п. 5.18\* табл. 4\* СНИП 21-01-97\*

#### **парадная № 3**

22. Наружное освещение у входа в парадную находится в неисправном состоянии.-п. 27 ППБ 01-03
23. Выход на чердак из лестничной клетки, не оборудован противопожарной дверью 2-го типа.-п. 3 ППБ 01-03; п. 8.4\* СНИП 21-01-97\*
24. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (в тамбуре).-п. 60 ППБ 01-03
25. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (1 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
26. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (2 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
27. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (3 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
28. На путях эвакуации для отделки стен используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)-п. 3 ППБ 01-03; п. 6.25\* СНИП 21-01-97\*
29. Предел огнестойкости площадок и козлов лестничного марша менее R 45-п. 3 ППБ 01-03; п. 5.18\* табл. 4\* СНИП 21-01-97\*

#### **парадная № 4**

30. Наружное освещение у входа в парадную находится в неисправном состоянии.-п. 27 ППБ 01-03
31. Выход на чердак из лестничной клетки, не оборудован противопожарной дверью 2-го типа.-п. 3 ППБ 01-03; п. 8.4\* СНИП 21-01-97\*

32. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (в тамбуре).-п. 60 ППБ 01-03
33. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (1 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
34. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (2 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
35. Допускается эксплуатация светильника без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника (3 этаж).-п. 60 ППБ 01-03
36. На путях эвакуации для отделки стен используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)-п. 3 ППБ 01-03; п. 6.25\* СНИП 21-01-97\*
37. Предел огнестойкости площадок и косоуров лестничного марша менее R 45-п. 3 ППБ 01-03; п. 5.18\* табл. 4\* СНИП 21-01-97\*
- чердак**
38. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки чердака (состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год)-п. 36 ППБ 01-03

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 3, 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание с учетом требований части 2 статьи 4.4 КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания,

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

#### ПОСТАНОВИЛ:

должностное лицо генерального директора ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» Сорокина Александра Ивановича, в соответствии с протоколами: № 2-21-~~177~~, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В., протокол № 2-21-~~178~~, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В., протокол № 2-21-~~179~~, составленный «06» апреля 2012 года государственным инспектором Петродворцового района по пожарному надзору Беспаловым А.В., за нарушение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (зарегистрированы в Минюсте России 27.06.2003 года, регистрационный № 4838) СНИП 2.07.01-89\*, СНИП 21-01-97\*,

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом пункта 2 части 3 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде: административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить генеральному директору ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» Сорокину Александру Ивановичу, что настоящее постановление может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности СЗРЦ МЧС России (пр. Металлистов, д.119, СПб, 195197), главному

государственному инспектору Петродворцового района по пожарному надзору (ул. Самсоновская, д. 9, г. Петергоф, СПб, 198510), либо в Федеральный суд Петродворцового района путём подачи письменного заявления.

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, вышестоящий орган, либо суд по месту

рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «16» апреля 2012 г.

Разъяснить генеральному директору ООО «Жилкомсервис г. Петродворца» Сорокину Александру Ивановичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

р/с 401 018 102 000 000 100 01, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу. БИК 044 030 001, КБК 177 1 16 27000 01 6000 140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 784 030 893 2, КПП 784 001 001, ОКАТО 402 905 010 00. В графе «наименование получателя» указывать: УФК по Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 047 217 844 90). В графе «вид платежа» указывать: «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».

Подпись лица, вынесшего постановление

А.В. Бесташев

Копию постановления получил

А.И. Сорокин

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9.

### О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-21-149 от «16» апреля 2012 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «  »    20    года

в    Исх. №